



**LEGENDA**

- ⊙ SPRINKLER MLAZNICA VIŠEĆA I STOJEĆA (unutar spuštenog stropa) K=80 68°C
- SPRINKLER MLAZNICA STOJEĆA K=80 68°C
- ⊙ SPRINKLER MLAZNICA VIŠEĆA K=80 93°C
- ✕ SPRINKLER MLAZNICA VIŠEĆA SUHA HTS K= 57 68°C I STOJEĆA (unutar spuštenog stropa) K=57 68°C
- ⊙ SPRINKLER MLAZNICA VIŠEĆA I STOJEĆA (unutar spuštenog stropa) K=57 68°C
- SPRINKLER MLAZNICA STOJEĆA K= 80 93°C
- ✕ SPRINKLER MLAZNICA ZIDNA SA DALEKIM BACANJEM K=80 68°C
- ☐ PRIKLJUČAK ZA ISPIRANJE NO50 SA REVIZIONIM OTVOROM 60x60 cm
- ✕ ZASUN, NEPOVRATNA KLAPNA, KONTROLOR PROTOKA SA REVIZIONIM OTVOROM 60x60 cm

<b>SPRINKLER d.o.o.</b>		Vocarska cesta 112, Zagreb tel: 01 77 888 44 e-mail: sprinkler@sprinkler.hr OIB: 97668348645		Datum: 03.2020.	
Investitor: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. Perinčićeva 5 b, Karlovac OIB: 75397392389	Glavni projektant: Ante Stampalija, mag.ing.arch.		Projektant: Branimir Samac dipl.ing.stroj		
Strukovna odobrenja: SPRINKLER INSTALACIJA	Suradnici: Marina Samac, struč.spec.ing.stroj		Branimir Čeh dipl.ing.stroj		
Gradivina: Dom za starije i nemoćne i Višenamjenska dvorana Izmjena građevinske dozvole	Hrvatska komora inženjera strojarstva Branimir Samac dipl. ing.stroj.		Ovlašten inženjer strojarstva S 1097		
Lokacija: Duga Resa K.O. Duga Resa 2 k.č: 918/1 NOVOFORMIRANA	Mapa br.: 07		Zap.: 10-2019		Mjerilo: 1:100
Sadržaj: DISPOZICIJA SPRINKLER INSTALACIJE TLOCRT 1.KATA	Broj projekta: 840-19		Izvedbeni projekt		Nacrtni br.: 04