



- ### LEGENDA
- SPRINKLER MLAZNICA VISEĆA I STOJEĆA (unutar spuštene stropa) K=80 68°C
 - SPRINKLER MLAZNICA STOJEĆA K=80 68°C
 - SPRINKLER MLAZNICA VISEĆA K=80 93°C
 - SPRINKLER MLAZNICA VISEĆA I STOJEĆA (unutar spuštene stropa) K=57 68°C
 - SPRINKLER MLAZNICA STOJEĆA K=80 93°C
 - SPRINKLER MLAZNICA ZIDNA SA DALEKIM BACANJEM K=80 68°C
 - PRIKLJUČAK ZA ISPIRANJE NO50 SA REVIZIONIM OTVOROM 60x60 cm
 - ZASUN, NEPOVRATNA KLAPNA, KONTROLOR PROTOKA SA REVIZIONIM OTVOROM 60x60 cm

SPRINKLER d.o.o.		Vučarika cesta 112, Zagreb tel: 01 77 888 44 e-mail: sprinkler@sprinkler.hr OIB: 97668348645		Datum: 03.2020.	
Investitor: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. Perinčićeva 5 b, Karlovac OIB: 75397392389	Glavni projektant: Ante Stampalija, mag. ing. arh.		Projektant: Branimir Samac dipl.ing.stroj.		
Strukovna odobrenja: SPRINKLER INSTALACIJA	Suradnici: Marina Samac, struč.spec.ing.stroj.		Branimir Čeh dipl.ing.stroj.		
Gradivina: Dom za starije i nemoćne i Višenamjenska dvorana Izmjena građevinske dozvole	Hrvatska komora inženjera strojarstva Branimir Samac dipl. ing. stroj.		Ovlaštenje inženjera strojarstva S 1097		
Lokacija: Duga Resa K.O. Duga Resa 2 k.č: 9181/1 NOVOFORMIRANA	Mapa br.: 7		Zop: 10-2019		Mjerilo: 1:100
Sadržaj: DISPOZICIJA SPRINKLER INSTALACIJE TLOCRT 2.KATA	Faza: Izvedbeni projekt		Broj projekta: 840-19		Nacr. br.: 05