



LEGENDA

- ⊙ SPRINKLER MLAZNICA VIŠEĆA I STOJEĆA (unutar spuštenu stropa) K=80 68°C
- SPRINKLER MLAZNICA STOJEĆA K=80 68°C
- ⊕ SPRINKLER MLAZNICA VIŠEĆA K=80 93°C
- ✕ SPRINKLER MLAZNICA VIŠEĆA SUHA HTS K=57 68°C I STOJEĆA (unutar spuštenu stropa) K=57 68°C
- ⊙ SPRINKLER MLAZNICA VIŠEĆA I STOJEĆA (unutar spuštenu stropa) K=57 68°C
- ⊕ SPRINKLER MLAZNICA STOJEĆA K=80 93°C
- ✕ SPRINKLER MLAZNICA ZIDNA SA DALEKIM BACANJEM K=80 68°C
- ⊠ PRIKLJUČAK ZA ISPIRANJE NO50 SA REVIZIJOM OTVOROM 60x60 cm
- ⊕ ZASUN, NEPOVRATNA KLAPNA, KONTROLOR PROTOKA SA REVIZIJOM OTVOROM 60x60 cm

SPRINKLER d.o.o. Vozarika cesta 112, Zagreb tel: 01 77 808 44 e-mail: sprinkler@sprinkler.hr OIB: 97668348645		Datum: 03.2020.	
Investitor: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. Perinčićeva 5 b, Karlovac OIB: 75397392389	Glavni projektant: Ante Stampalija, mag. ing. arch.	Projektant: Branimir Samac dipl.ing.stroj.	Datum: 03.2020.
Strukovna odobrenica: SPRINKLER INSTALACIJA	Suradnik: Marina Samac, struč.spec.ing.stroj.	Branimir Čeh dipl.ing.stroj.	Datum: 03.2020.
Gradivina: Dom za starije i nemoćne i Višenamjenska dvorana Izmjena građevinske dozvole	Hrvatska komora inženjera strojarstva Branimir Samac dipl. ing. stroj. Ovlašten inženjer strojarstva S 1097		
Lokacija: Duga Resa k.č: 918/1 NOVIFORMIRANA	Mapa br.: 7	Zop: 10-2019	Mjerilo: 1:100
Sadržaj: DISPOZICIJA SPRINKLER INSTALACIJE TLOCRT 3.KATA	Broj projekta: 840-19	Izvedbeni projekt	Nacrtni broj: 06