



LEGENDA	
	Mlaznica za zaštitu uređaja
	Točka ciljanja mlaznice
	Mlaznica za zaštitu međuprostora nape
	Mlaznica za zaštitu odsisnog kanala
	Temperaturni detektor 74-260°C (prema tekstu projekta)
	Linija gašenja
	Mehanička linija za aktiviranje sustava (sajla Ø1/16" u cijevi Ø1/2" )
	Mehanički detektori (s kapsulom ili topivi )
	Ručni aktivator
	Ventilacijski čep na liniji gašenja
	Kontrolna jedinica XV (sa ručnim aktivatorom)
	Spremnik sa sredstvom za gašenje prema TPED: <small>99/36 EC BS EN13322-1:2003; P1 oznaka: sigurnosni ventil; 12.14 BAR radni pritisak (21°C); 20.0 BAR ispitni pritisak )</small>

#### NAPOMENA:

- SVA UGRAĐENA OPREMA MORA BITI OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA  
CIJEVI I FITINZI LINIJE GAŠENJA, CIJEVI LINIJE DOJAVE, OVJESI I KONZOLE, VIJCI, MATICE I PODLOŠKE, ORMARIĆ I DODATNI ORMARIĆ SUSTAVA ZA GAŠENJE, SPREMNICI ZA SMJEŠTAJ SREDSTVA ZA GAŠENJE
- TEMPERATURA JAVLJAČA POŽARA DEFINIRA SE PRILIKOM PUŠTANJA U RAD KUHINJE TE MJERENJA MAKSIMALNE TEMPERATURE
- TOČAN RASPORED MLAZNICA I ELEMENATA ZA DOJAVU POŽARA PRILAGODITI RASPOREDU KUHINJSKE OPREME KOJA ĆE BITI INSTALIRANA (POTREBNA KORDINACIJA SA ISPORUČITELJEM KUHINJSKE OPREME)
- SIGNALE PRORADE POJEDINIH SUSTAVA ZA ZAŠTITU KUHINJSKE OPREME PROSLJEDITI NA GLAVNU VATRODOJAVNU CENTRALU KOJA PREUZIMA IZVRŠNE FUNKCIJE ISKLJUČENJA EL. ENERGIJE, PLINA I VENTILACIJE U KUHINJI.

1x spremnik za gašenje WHDR1 WHDR-10EU (Ø229 mm)  
1x spremnik za gašenje WHDR1 WHDR-15EU (Ø254 mm)  
1x spremnik za gašenje WHDR1 WHDR-15EU (Ø254 mm) (jedan ispod drugog)

Kontrolna jedinica KV  
ručni aktivator

<b>SPRINKLER d.o.o.</b>		Voćarska cesta 112, Zagreb tel: 01 77 888 44 e-mail: <a href="mailto:sprinkler@sprinkler.hr">sprinkler@sprinkler.hr</a> OIB: 97668348645		Datum: <b>03.2020.</b>
Investitor:	LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. Perinčićeva 5 b, Karlovac OIB: 75397392389	Glavni projektant:	Ante Štampalija, mag. ing.arch.	
Strukovna odrednica:	SPRINKLER INSTALACIJA	Projektant:	Branimir Samac dipl.ing.stroj.	
Gradevina:	Dom za starije i nemoćne i Višenamjenska dvorana Izmjena građevinske dozvole	Suradnici:	Martina Samac, struč.spec.ing.techn.in Branimir Čeh dipl.ing.stroj.	
Lokacija:	Duga Resa K.O. Duga Resa 2 k.č: 918/1 NOVOFORMIRANA	Hrvatska komora Inženjera strojarstva <b>Branimir Samac</b> dipl. ing.stroj. Ovlašteni inženjer strojarstva 		
Sadržaj:	<b>SUSTAV ZA ZAŠTITU OD POŽARA KUHINJSKIH NAPA - PRIZEMLJE</b>	Mapa br.:	Zop:	Mjerilo:
		<b>07</b>	<b>10-2019</b>	<b>1:50</b>
		Faza: Izvedbeni projekt	Broj projekta: <b>840-19</b>	Nacr. br. <b>09</b>